

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania z dnia 18.03.2024r. do zadania pod nazwą „BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ O MOCY 9,9 MW”:

1. Nastawa STB?

Ogranicznik temperatury 150°C.

2. Temperatura zasilania i powrotu lato/zima jaka jest ΔT w obu okresach. Jaka jest najniższa temperatura wody wchodząca na nowy ekonomizer?

Temperatura zasilania/powrotu:

- Lato 65/40°C ΔT - 25°C
- Zima - maksymalnie 120/65°C ΔT - 55°C

Najniższa temperatura wody wchodząca na nowy ekonomizer - 40°C

3. Jaki protokół komunikacyjny?

TCP/IP

4. Jaką wartość opałową gazu należy przyjąć (nie ma już gazu GZ50, tylko typ E) ? Najlepiej, by projektant podał tę wartość, na podstawie której dobrać ścieżkę gazową dla palnika.

Gaz ziemny grupy E.