

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania do zadania pod nazwą „BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WYSOKOTEMPERATUROWEJ O MOCY 9,9 MW”:

1. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał jedną budowę kotłowni gazowej o mocy łącznej 3,2 MW oraz drugą budowę kotłowni gazowej o mocy łącznej 4 MW.

Wykonawca musi wykazać, że moc pojedynczego urządzenia wynosiła min. 2,9MW.

2. W umowie par. 15 ust. 5 Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania pomiarów, a w ust.6 Zamawiający pisze: „Badania, o których mowa w ust. 5 zostaną wykonane w pełnym zakresie obciążeń kotła na zlecenie i koszt Wykonawcy przez wskazaną przez Zamawiającego firmę specjalistyczną”.
Ponieważ Wykonawca nie wie komu Zamawiający zleci prace i w jakim zakresie, prosimy o wskazanie:
 - a) nazwy firmy, która wykonywać będzie na zlecenie Zamawiającego pomiary, tak by Wykonawca mógł się do tej firmy zwrócić z pytaniem o koszt ww. pomiarów,
 - b) kwoty, za którą Zamawiający zleci tej firmie ww. pomiary, tak by Wykonawca kwotę tę mógł doliczyć do wartości składanej Oferty.lub – w przypadku niewskazania nazwy czy kwoty - o wykreślenie wymogu ponoszenia tych kosztów przez Wykonawcę.

Dopuszczamy wykonanie badań przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz certyfikowane przyrządy z aktualną legalizacją wybraną przez Wykonawcę.

3. Możliwe jest również – w przypadku niewskazania firmy do pomiarów o której mowa w par. 15 ust. 5 i 6 projektu umowy – zmiana zapisu, że firmę do pomiarów wybierze Wykonawca na swój koszt (a nie Zamawiający jak wskazano w projekcie umowy).

Nie dopuszczamy zmian.

4. Prosimy o wyjaśnienie zapisów projektu umowy w par. 17 ust. 5 w zakresie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie do 31-12-**2025** r. Data ta wydaje się bardzo odległa zwłaszcza że roboty mają zostać zakończone do 31-10-2024 + 60 dni ze względu na gaz.

Nie dopuszczamy zmian. Data jest poprawna.

5. W SIWZ oraz projekcie umowy (par. 1 ust. 10) Zamawiający wskazuje iż możliwe jest zastosowanie przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych do przyjętych w udostępnionym w postępowaniu projekcie, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów. Wnosimy zatem o wykreślenie zdania zawartego w par. 1 ust. 10 o treści „Zamiana materiałów lub urządzeń dopuszczalna jest wyłącznie w ww. przypadku za zgodą Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego”.
Uzasadnienie: udokumentowanie równoważności zastosowanego urządzenia lub materiału przez Wykonawcę jest równoznaczne z możliwością jego zabudowy i nie może być warunkowane zgodą Zamawiającego lub Inspektora.

Nie dopuszczamy zmian.

6. O ile Zamawiający nie wykreśli zdania o które to wykreślenie wnioskujemy w pytaniu 4, wnosimy o wprowadzenie do tego ustępu zapisu, że „Spełnienie warunku równoważności dla materiału lub urządzenia obliguje Zamawiającego i Inspektora Nadzoru do wyrażania zgody na zastosowanie takiego materiału lub urządzenia przez Wykonawcę”.

Nie dopuszczamy zmian.

7. Wnosimy o wprowadzenie w par. 14 projektu umowy nowego ustępu nr 6 w treści „Limit wszelkich odszkodowań określony jest do wysokości 50% wartości umowy brutto”.

Nie dopuszczamy zmian.

8. Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących płatności, a zawartych w propozycji umowy w par. 11 ust. 3. Wnosimy o wprowadzenie następujących warunków płatności:
- a) pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 65% kwoty (....)
 - b) druga część wynagrodzenia w wysokości 35% kwoty (...)
- Powyższa zmiana podyktowana jest rzeczywistym zaangażowaniem Wykonawcy w proces inwestycyjny, bowiem do pierwszej płatności zaliczone zostaną wszelkie prace ziemne, fundamentowe, budynek i dostawa kotła, ekonomizera i palnika wraz z montażem, zaś do drugiej płatności niewielkie kwotowo pozostałe i odbiór końcowy.

Nie dopuszczamy zmian.

9. Wnioskujemy o dokonanie zmian w projekcie umowy w zakresie zapisów par. 14 ust. 2. Poniżej nasza propozycja w tym zakresie.
- 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- a) za przekroczenie terminu dopuszczenia kotła do eksploatacji, o którym mowa w § 3 ust. 3 (z zastrzeżeniem § 3 ust. 4) umowy w wysokości 0,1% 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień przekroczenia terminu,
 - b) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy w wysokości 0,05% 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień przekroczenia terminu,
 - c) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% 0,1% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę,
 - d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,05% 0,5% wartości umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy taki przypadek,
 - h) za przekroczenie terminu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

Nie dopuszczamy zmian.

10. Wnosimy o zmianę zapisu par. 16 ust. 12 przez doprecyzowanie tego zapisu, że przedłużenie gwarancji dotyczy tylko wskazanego w zgłoszeniu elementu instalacji.

Uzasadnienie: np. niesprawna żarówka nie może być powodem do przedłużenia gwarancji na całą kotłownię.

Nie dopuszczamy zmian.

11. Proszę o enumeratywne wskazanie parametrów równoważności dla kotła i palnika wraz z wartościami minimalnymi i maksymalnym wg których Zamawiający będzie oceniał równoważność.

Dla przykładu może to być np. sprawność, temperatura czy ciśnienie.

Kocioł :

1. **Moc kotła w paliwie : 9,8 – 9,9 MW**
2. **Sprawność przy pełnej mocy (100%) i temp. 140 st.C : powyżej 89 %**
3. **Pojemność wodna kotła : powyżej 19,0 m³**
4. **Możliwość pracy kotła przy temp. 150 st.C**
5. **Gwarancja Producenta na korpus min. 60 miesięcy, automatyka min. 24 miesiące**
6. **Wyposażenie kotła w fabryczne pomosty robocze**
7. **Brak wymogu minimalnego przepływu wody grzewczej przez kocioł**
8. **Konstrukcja komory nawrotnej oraz przepust palnika chłodzone wodą**
9. **Pomiary emisji wykonywane przy 100% obciążenia zgodne z obowiązującymi przepisami**
10. **Izolacja kotła o grubości min. 100 mm**
11. **Czas rozruchu od stanu zimnego do pełnej mocy max 60 min.**

Palnik :

1. **Dopasowany do mocy i oporów kotła oraz ekonomizera**
2. **Modulowany z falownikiem**
3. **Z obudową tłumiącą min. 20dB(A)**
4. **emisja NO_x podana w mg/m³(n) w odniesieniu do 3% O₂, wyliczone jako NO₂ w suchych spalinach, NO_x < 100 mg/m³**

12. W związku z zapisami rozdziału XI pkt. 2 SWZ o konieczności „niezwłocznego potwierdzenia na piśmie” proszę o wyjaśnienie czy pytania wysłane drogą elektroniczną powinnam wysłać również drogą pocztową?

Nie ma konieczności potwierdzania drogą pocztową zapytań do postępowania.

13. W nawiązaniu do odpowiedzi proszę o potwierdzenie czy faktycznie dla STB150°C dopuszczacie zastosowanie, jak to jest opisane w przekazanej DT:

- pomp o zakresie pracy do max temp. 140°C,
- Armatury odcinającej zakresie pracy do max temp. 140°C

Ogranicznik temperatury STB 140°C. Urządzenia zgodne z opisem w DT.

14. SWZ i projekt umowy nie precyzują sprawy kosztów mediów związanych z realizacją inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że koszty mediów (woda, ścieki, gaz, energia elektryczna) na czas realizacji budowy, prób, rozruchu itp. pokrywa Zamawiający. Zamawiający będzie odbiorcą wytworzonego ciepła.

Zamawiający pokrywa koszty gazu ziemnego potrzebnego do wykonania prób oraz rozruchów.

15. Jeśli to Wykonawca ma ponieść koszty mediów na czas realizacji budowy, rozruchu itp. prosimy o podanie stawek za poszczególne media (osobno dla każdego z mediów w zł/m³, zł/kWh itd.) wg których Wykonawca będzie rozliczany.

Zamawiający nie zobowiązuje się do zapewnienia mediów. Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie sobie potrzebnych mediów.

16. Prosimy o potwierdzenie, że wodę sieciową ciepłowniczą i koszty jej uzdatniania, m.in. niezbędne do napełnienia zładu ponosi Zamawiający.

Zamawiający ponosi koszt napełnienia zładu uzdatnioną wodą sieciową ciepłowniczą.

17. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramy segmentowej kontenera w miejsce obecnie zaprojektowanej bramy dwuskrzydłowej?

Nie dopuszczamy zmian.